

西平县人民医院外科楼更换消防设备参数

序号	产品名称（一线品牌）	单位	数量			产品备注
1	点型光电感烟火灾探测器	只	1280			智能型，电子编码，集成芯片；指示灯 360° GB 新国标 2024
2	点型感温火灾探测器	个	18			电子编码。类别：A1R、BS 可设定；
3	消火栓按钮	只	166			电子编码，可恢复型。二线制，总线制启泵方式。新国标 202
4	手动火灾报警按钮	套	48			电子编码，可恢复型；新国标 2024；
5	火灾声光警报器	套	34			电子编码，二线制，蜂鸣器检线功能
6	直控盘终端器 （多线模块）	个	20			提供一组常开和一组常闭触点，实现直接控制盘与外部控制设 的电气隔离；用两线实现启动控制及回答、短路、断路检测；
7	输入模块	套	33			电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号
8	输入/输出模块	套	165			电子编码，低功耗，二线制，单动作输入、输出。输出有源/无 可设，有源输出方式为恒功率输出，功率为 0.3w，用于吸合第 方 DC24V 中间继电器
9	隔离器	套	14			自恢复型，用于保护、隔离信号二总线
10	消防应急广播设备	台	1			琴台柜式安装
11	广播功率放大器	台	1			配套功率放大器，功率 500W
12	扬声器监视模块	套	14			电子编码，用于正常广播与消防广播切换。
13	吸顶明装扬声器	个	84			3W，明装吸顶式。
14	火灾显示盘	台	28			总线型，汉字液晶显示，可循环显示最多 120 条报警信息，DC24V 集中供电。
15	火灾报警控制器/消防联动控制器 (2904)	套	1			琴台式，，真彩液晶显示，报警联动总数为 2904,含打印机。 火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。2024 新国标。

	总线制操作盘		2			128 个手动控制，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可示出该设备的反馈状态；适用于火灾报警控制器/消防联动控制器，
	直接控制盘		2			设有手动和自动输出控制功能，含 8 个直接控制，具有外接线发生短路及断路时的自检报警功能，适用于火灾报警控制器/消防联动控制器
6	双节琴台柜	台	1			新国标，标配
7	消防电话主机	台	1			标准 2U 柜式结构，工作电压 DC24V，每台消防电话可以 99 个消防电话分机。
8	消防电话分机	只	18			编码型固定式分机当发生紧急情况时，摘下电话手柄呼消防电话总机
9	消防电话插孔	只	48			非编码型设备，须与消防电话插孔接口联接，接入消防话系统。
10	联网接口卡	块	1			用于控制器之间的 CAN 总线联网。2024 新国标；
11	接口卡（5000H）	块	1			用于连接图形显示装置系统，卡上提供了一路光电隔离的标准 RS422 接口。2024 新国标；
12	消防控制室图形显示装置	台	1			本装置含一台单节琴台柜、17 寸一体化图形显示装置、Linux 操作系统。
13	气体灭火控制器/火灾报警控制器	台	1			壁挂式，可实现 1 个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量 484 点。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，；2024 新国标；
14	气体释放警报器	只	2			电子编码，二线制，与气体灭火控制器配套使用

5	紧急启停按钮	只	2			电子编码，二线制，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动占一个总线编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备
6	7AH/12V 蓄电池	个	2			用于图形显示装置的备电。
7						
8						
9						
0						
1						
2						
3						
4						
5						

总数共须.

牛 星 景

2026.10.8